CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

CNBOP-PIB
AC 063

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4974/2023

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

CERBEX Sp. z o. o.
ul. Powstańców Warszawskich 14
38-400 Krosno

stwierdza, że wyrób: **Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi z możliwością pracy w sieci – Centrala sterująca CX-1201 stosowana w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz systemach sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi**

produkowany przez: **CERBEX Sp. z o. o.**
ul. Powstańców Warszawskich 14
38-400 Krosno

w zakładzie produkcyjnym: **CERBEX Sp. z o. o.**
ul. Powstańców Warszawskich 14
38-400 Krosno

spełnia wymagania: **pkt. 12.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6998/2023 z dnia 18.05.2023 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 386/BA/13 z dnia 27.09.2013 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Zespół Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB oraz sprawozdanie z badań nr LE02-1013/12/Z00NP z dnia 06.02.2013 r. wykonanych w Zespole laboratoriów badawczych Instytutu Techniki Budowlanej.
3. Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2018/0514 wydanie 3 z dnia 31 marca 2023 r.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4974/DC/CNBOP-PIB/2023.

Okres ważności świadectwa: od **23.05.2023 r.** do **31.03.2028 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 19 maja 2023 r.

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

CNBOP-PIB
AC 063

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4974/2023

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi z możliwością pracy w sieci – Centrala sterująca CX-1201 stosowana w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz systemach sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

Typ	CX-1201
Stopień ochrony obudowy	IP30 – w wykonaniu z tworzywa sztucznego IP40 – w wykonaniu ze stali nierdzewnej
Wymiary	414/436 400×400×210 / 400×600×210 / 400×800×210 / 600×600×210 600×800×210 / 800×800×210 / 800×1000×210 / 1000×1000×210 1000×1200×210 / 1200×1200×210 / 1200×1400×210 / 1400×1400×210 1400×1600×210 / 1600×1600×210 / 1600×1800×210 / 1800×1800×210 1800×2000×210 / 2000×2000×210 / 2000×2200×210 / 2200×2200×210 2200×2400×210 / 2400×2400×210 496/516 400×400×300 / 400×600×300 / 400×800×300 / 600×600×300 600×800×300 / 800×800×300 / 800×1000×300 / 1000×1000×300 1000×1200×300 / 1200×1200×300 / 1200×1400×300 / 1400×1400×300 1400×1600×300 / 1600×1600×300 / 1600×1800×300 / 1800×1800×300 1800×2000×300 / 2000×2000×300 / 2000×2200×300 / 2200×2200×300 2200×2400×300 / 2400×2400×300 Rackowy/19" 400×600×2200 / 400×800×2200 / 600×600×2200 / 600×800×2200 800×800×2200 / 800×1000×2200 / 1000×1000×2200 / 1000×1200×2200 1200×1200×2200 / 1200×1400×2200 / 1400×1400×2200 / 1400×1600×2200 1600×1600×2200 / 1600×1800×2200 / 1800×1800×2200 / 1800×2000×2200 2000×2000×2200 / 2000×2200×2200 / 2200×2200×2200 / 2200×2400×2200 2400×2400×2200 508 600×1400×2200 / 600×1800×2200 / 800×1400×2200 / 800×1600×2200 800×1800×2200 / 1000×1400×2200 / 1000×1600×2200 / 1000×1800×2200 1200×1400×2200 / 1200×1600×2200 / 1200×1800×2200 / 1400×1400×2200 1400×1600×2200 / 1400×1800×2200 / 1600×1600×2200 / 1600×1800×2200 1800×1800×2200 / 1800×2000×2200 / 2000×2000×2200 / 2000×2200×2200 2200×2200×2200 / 2200×2400×2200 / 2400×2400×2200
Zakres temperatur pracy	5 °C ÷ +55 °C – w wykonaniu z tworzywa sztucznego -10 °C ÷ +55 °C – w wykonaniu ze stali nierdzewnej
Wersja oprogramowania	CX-Access 3.0 aplikacja
Zasilanie	230 VAC wymagane, 195 VAC ÷ 253 VAC, 50 Hz/60 Hz, 400 VAC, CX-1201A
Max. moc zasilania centrali	1000 VA, 1 A, 400 VAC, 1 A, 230 VAC, 2 A, 115 VAC
Linie dozorowe	12 VDC, grupy automatyki, wejścia, wyjścia, sygnalizacja, 64 linie
Linie sygnałowe	nadzorowane linie sygnałowe wyjścia przekaźnikowe (28 V, 4 ÷ 20 mA) – sygnalizacja, sygnalizacja
Wejścia	wejścia przekaźnikowe (1 kΩ ÷ 3 kΩ ÷ 5,5 kΩ) – sygnalizacja, sygnalizacja
Wyjścia	wyjścia przekaźnikowe – 3 A, 30 V DC, 3 A, 230 V AC wyjścia prądowe (28 V, 4 ÷ 20 mA) wyjścia przekaźnikowe (28 V, 4 ÷ 20 mA) – sygnalizacja, sygnalizacja